

**EU-Konformitätserklärung Nr.**  
**UK Declaration of Conformity No. 5082-3M**

EU Declaration of Conformity No.:

**TURCK**

Wir / We **Hans Turck GmbH & Co. KG**  
**Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany**

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt  
declare under our sole responsibility that the product

**AC/DC-Umsetzer / AC/DC Converter**

für das / for the: **Remote – I/O – System excom**

Typ / Type:	<b>PPSA230Ex</b>	<b>PPSA115Ex</b>
ID:	<b>6900293</b>	<b>6900294</b>

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:

Gas / gas **⊕ II 2 G Ex eb mb IIC T4 Gb**

auf die in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen der folgenden UK- Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden harmonisierten / designierten Normen genügen:

to which this declaration relates in the configuration placed on the market by us, are in conformity with the requirements of the following EU-directives and the requirements of the following UK Statutory Instruments by compliance with the following harmonized / designated standards:

**Richtlinie / Directive EMC** **2014 / 30 / EU** **26. Feb. 2014**  
**EMC SI\* and part. sign. changes\*\*** **SI 2016/1091**  
EN 61326-1:2013

**Richtlinie / Directive ATEX** **2014 / 34 / EU** **26. Feb. 2014**  
**ATEX SI\* and part. sign. changes\*\*** **SI 2016/1107**  
EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-18:2015/A1:2017

**Richtlinie / Directive RoHS** **2011 / 65 / EU** **08. Jun. 2011**  
**RoHS SI\* and part. sign. changes** **SI 2012/3032** **and SI 2019/188**  
EN IEC 63000:2018

**Richtlinie / Directive LVD \*\*\*** **2014 / 35 / EU** **26. Feb. 2014**  
**LVD SI\* and part. sign. changes \*\*** **SI 2016/1101 \*\*\***  
EN 61010:2010/A1:2019/A1:2019/AC:2019 \*\*\*

\*: SI = Statutory Instrument

\*\*: SI 2019/696, SI 2020/1460

\*\*\*: Die Niederspannungsrichtlinie ist nicht anwendbar bei Betrieb des Produktes im explosionsgefährdeten Bereich.

The low voltage directive is not applicable when the product is installed in the hazardous area.

Weitere Normen, Bemerkungen / additional standards, remarks:

Die aufgeführten benannten Stellen haben die Konformitätsbewertung durchgeführt und Zertifikate ausgestellt:  
The listed notified bodies have carried out conformity assessment and issued certificates:


**EU-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) / EU-type examination certificate (module B): PTB 04 ATEX 2047 X**  
ausgestellt von / issued by: **Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102**  
**Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany**

**Zertifizierung des QS-Systems (Modul D) / Certification of the QS-system (module D):**  
ausgestellt von / issued by: **Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / ID no.: 0102**  
**Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany**

**UK-Baumusterprüfbescheinigung / UK-type examination certificate : TÜV 22 UKEX 7119 X**  
ausgestellt von / issued by: **TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Kenn-Nr. / ID no.: 0035**  
**Alfredstraße 81, 45130 Essen, Germany**

**UK Erklärung zur Qualitätssicherung / UKCA Quality Assurance Notification:**  
ausgestellt von / issued by: **Eurofins E&E CML Limited, Kenn-Nr. / ID no.: 2503,**  
**New Port Road, Ellesmere Port CH65 4LZ, United Kingdom**

Mülheim, den 22.11.2022



i.V. O. Barabas,  
Zulassungsbeauftragter / Certification Representative  
Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /  
Name, function and signature of authorized person

Ort und Datum der Ausstellung /  
Place and date of issue