



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322310002857

认证委托人名称: 图尔克(天津)传感器有限公司  
 认证委托人地址: 天津经济技术开发区渤海路34号  
 生产者名称: 汉斯图尔克有限公司  
 生产者地址: 鲁尔区米尔海姆威茨雷本大街7号  
 生产企业名称: 维尔纳尔图尔克有限公司  
 生产企业地址: Kirchloeber Weg 7, 58553 Halver, Germany

产品名称: 总线系统防护箱  
 系列、规格、型号: EG-VA abc/def-ghi/2GDj  
 标准: GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 3836.3-2010、  
 GB 3836.4-2010、GB/T 3836.7-2017、GB 3836.9-2014、  
 GB 12476.1-2013、GB 12476.4-2010、GB 12476.5-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01:2019 的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年10月15日 有效期至: 2025年10月14日

首次发证日期: 2020年10月15日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



批准:



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



**CERTIFICATE NO: 2020322310002857**

**APPLICANT:** Turck (Tianjin) Sensor Co., Ltd.  
**ADDRESS:** No.34 Bohai Road, TEDA, Tianjin, P.R.China  
**MANUFACTURER:** Hans Turck GmbH & Co. KG  
**ADDRESS:** Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr  
**FACTORY:** Werner Turck GmbH & Co.,KG  
**ADDRESS:** Kirchlocher Weg 7, 58553 Halver, Germany

**PRODUCTNAME:** I/O fieldbus system  
**SERIES,SPECIFICATION,MODEL:** EG-VA abc/def-ghi/2GDj  
**STANDARDS:** GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 3836.3-2010、  
 GB 3836.4-2010、GB/T 3836.7-2017、GB 3836.9-2014、  
 GB 12476.1-2013、GB 12476.4-2010、GB 12476.5-2013

This is to certify that the above mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

**Valid from:**October 15, 2020                      **Valid until:** October 14, 2025

**Date of original certification:**October 15, 2020

**The validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.**

This certificate is available through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



**APPROVAL:**   
 Xu JianPing



**Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.**

<http://www.sitilas.com.cn>

Building 9,103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China

Tel: +86 21 64510844



# 中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322310002857

## 附 件

产品名称：总线系统防护箱

型号规格：EG-VA *a b c/d e f-g h i* / 2GD *j*

*a* 代表宽度，可为 46,65,80;

*b* 代表长度，可为 55;

*c* 代表深度，可为 26;

*d* 代表材质，可为 0、1 或 2;

*e* 代表视窗，可为 0 或 1;

*f* 代表格兰类型，可为 0、1、2、3、4 或 5;

*g* 代表预装底板类型，可为 01、02 或 10;

*h* 代表预装交流底板，可为 0、1、2 或 3;

*i* 代表预装光纤耦合器，可为 0、1、2、3 或 4;

*j* 代表最大工作温度，可为 60（最大 60°C）或 70（最大 70°C）。

防爆标志：Ex d e i b m b q [ia Ga] II C T4 Gb; Ex tD [iaD] A21 IP66 T135°C

电气参数：电气参数以配用零部件电气参数为准。

批 准：



## 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司